



Konin, 06.09.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE (zapytanie o cenę)

Dotyczy: dostawy i wymiany wodomierzy na zimną i ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gosławickiej 12 w Koninie.

Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty cenowej (zgodnie z formularzem ofertowym) na **wykonanie wymiany 12 szt. wodomierzy (6 szt. na zimną wodę i 6 szt. na ciepłą wodę)** zainstalowanych w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gosławickiej 12 w Koninie.

Wymagania dotyczące wodomierzy

- Wodomierze do odczytu radiowego jednostrumieniowe, fabrycznie nowe – z cechą legalizacyjną nadaną w roku realizacji zapytania ofertowego oraz możliwość ponownej legalizacji po 5 latach.
- Klasa dokładności pomiarowej powinna wynosić nie mniej niż **R160**.
- Średnica: Ø15.
- Ciągły strumień Q3: 1,6 m³/h
- Wodomierze muszą być przystosowane do montażu nakładki do odczytu radiowego bez ingerencji w wodomierz, zarówno podczas pierwszej instalacji jak i podczas eksploatacji.

- Urządzenie wskazujące wodomierzy winno zapewniać swobodny, jednoznaczny odczyt, cyfry odczytowe powinny być w dwóch kolorach, wartość działki elementarnej 0,001 m³.
- Wodomierze z zabezpieczeniem przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego (antymagnetyczne) i z zaworem antykropelkowym.
- **Wodomierze fabrycznie nowe nieregenerowane, nieużywane.**
- Producent Techem.

Zakres czynności przy wymianie urządzeń:

- Demontaż istniejących wodomierzy zimnej i ciepłej wody.
- Protokółarne spisanie stanów i numerów seryjnych wszystkich zdemontowanych i zamontowanych wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z podaniem adresu budynku i numeru mieszkania z potwierdzeniem użytkownika lokalu (w przypadku nieobecności użytkownika, z potwierdzeniem przedstawiciela Zamawiającego).
- Montaż fabrycznie nowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody po wcześniejszym przełożeniu/zamontowaniu nakładek odczytu radiowego producenta Techem.
- Wbudowanie niezbędnych materiałów pomocniczych.
- Montaż nowych zaworów odcinających w miejsca wadliwych lub uszkodzonych przy wodomierzach zimnej i ciepłej wody.
- Oplombowanie wodomierzy zimnej i ciepłej wody plombą plastikową numerowaną (2 szt. na każdy wodomierz) – niezwłocznie po ich zamontowaniu.
- Protokolarny odbiór całości prac w obecności przedstawicieli obu Stron.

Wymagania stawiane wykonawcy

- Wszelkie materiały do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
- Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne związane z przeprowadzonymi robotami i użytymi materiałami.
- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, zdolnymi do wykonania zamówienia oraz do posiadania ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wymagania dotyczące gwarancji:

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na każde dostarczone urządzenie pomiarowe (wodomierze) oraz wszelkie wykonane prace, na okres 5 lat od daty bezusterkowego odbioru wykonanych prac.
- Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.
- Wszelkie niezbędne atesty i świadectwa oraz karty i warunki gwarancji przekazane będą wraz z protokołami odbioru końcowego.
- Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

Składanie ofert

Oferta (zgodnie z załączonym formularzem ofertowym) powinna zawierać:

- **Cenę ofertową netto i brutto wykonania wymiany wodomierzy.**
W cenie podanej w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania usługi w tym koszty materiałów, koszty związane z pracami przygotowawczymi i porządkowymi oraz wykonaniem wszelkich wymaganych przepisami sprawdzeń i odbiorów.
- **Okres gwarancji na wykonane prace.**
- **Oświadczenie, że:**
 - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - Materiały do wykonania zamówienia posiadać będą wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
 - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 - Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne związane z prowadzonymi robotami i użytymi materiałami.
 - Wykonawca przyjmuje warunki określone w zapytaniu ofertowym i treść oferty odpowiada treści zapytania ofertowego.
- **Przewidywany termin wykonania usługi do 15 listopada 2022 r.**



- **Warunki płatności:** do 7 dni od daty dostarczenia faktury VAT wystawionej na Wspólnotę Mieszkaniową Gosławicka 12.
- **Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela:**
Paweł Szczepaniak, tel. 607708650, wmgoslawicka12@gmail.com
- **Zamawiający:**
Wspólnota Mieszkaniowa Gosławicka 12, ul. Gosławicka 12, 62-510 Konin.
- **Termin złożenia oferty do 12 października 2022 r.**
- **Ofertę należy przesłać na adres:**
Wspólnota Mieszkaniowa Gosławicka 12
ul. Gosławicka 12/6
62-510 Konin
lub pocztą elektroniczną na adres:
wmgoslawicka12@gmail.com

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

**Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Gosławicka 12**

Iwona Szczepaniak
Paweł Szczepaniak

